



Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)

г. Челябинск

ПРИКАЗ

№ 226

14 сентября 2023 г.

О мерах по предупреждению срабатывания установок автоматической пожарной сигнализации на объектах ФГБОУ ВО «УралГУФК» по факторам, не связанных с пожарами

В соответствии с подразделом 6.5. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и в целях предупреждения срабатывания установок автоматической пожарной сигнализации на объектах ФГБОУ ВО «УралГУФК» по факторам, не связанных с пожарами, **приказываю:**

1. Запретить курение табака, электронных сигарет и кальяна в служебных помещениях и в жилых комнатах общежития (ул. Российская, 258) и общежития «Дом студентов» (ул. Труда, 168).
2. Запретить приготовление пищи и кипячение воды в чайниках и других сосудах, в служебных помещениях и в жилых комнатах общежития и общежития «Дом студентов», вне специально отведенных мест.
3. Руководителям структурных подразделений, заведующему общежитием, директору общежития «Дом студентов»:
 - 3.1. По каждому случаю срабатывания установки автоматической пожарной сигнализации (далее – УАПС) по факторам, не связанных с пожарами, совместно с работниками организации, обслуживающей УАПС и специалистом по противопожарной профилактике проводить служебную проверку, по выявлению причин срабатывания УАПС и её виновников.
4. Виновников в срабатывании УАПС привлекать к дисциплинарной и административной ответственности.
5. Заведующему канцелярией Апухтиной Т.В. поместить настоящий приказ на сайте Университета.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по административно-хозяйственной работе Михайлова С.А.

Ректор, профессор

С.Г. Сериков

Система автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) предназначена для раннего обнаружения пожара и передачи сигнала о нем системе оповещения о пожаре, а также в пожарную часть.

Все объекты ФГБОУ ВО «УралГУФК» оборудованы АПС и программно-аппаратными комплексами «Стрелец-Мониторинг», который передаёт в автоматическом режиме сигнал о срабатывании АПС по радиоканалу МЧС России на пульт пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. Подразделения пожарной охраны немедленно реагируют на этот сигнал и осуществляют выезд на объект, на котором произошло срабатывание АПС.

В 2022 году только на общежитие «Дом студентов» (ул. Труда, 168) было зафиксировано 17 выездов пожарных подразделений по факторам, схожими с факторами пожара. К таким факторам относятся дым от курения табака, электронных сигарет и кальянов, пар (например, от душа, кипячение воды в чайнике, связанный с приготовлением пищи), дым от пригоревшей пищи, пыль при уборке помещений, умышленное включение ручного пожарного извещателя и т.п.

В связи с этим ФГБОУ ВО «УралГУФК» было привлечено к административной ответственности виде штрафа на сумму более 7000 рублей, и получило от Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы письменное предостережение о недопустимости таких нарушений.

АПС — это сложная система, состоящая из приборов, извещателей, исполнительных устройств и кабельных линий. Элементы этой системы чувствительны к воздействию различных факторов внешней среды и требуют бережного отношения. В целях снижения количества несанкционированных срабатываний сигнализации, и, как следствие, ложных вызовов пожарных подразделений, необходимо соблюдать простые правила:

- При проведении огневых, ремонтных, пыльных работ необходимо защищать дымовые извещатели защитными колпаками, обеспечив соблюдение компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности.

- Не допускать парообразования вблизи пожарных извещателей.

- Не допускать превышения допустимой температуры воздуха в помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями.

- Не допускать попадания посторонних предметов в область видимости оптических осей линейных дымовых пожарных извещателей.

- Не допускать распыления аэрозолей вблизи пожарных извещателей

- Не допускать намокания пожарных извещателей вследствие затопления.

- Не допускать попадания насекомых в пожарные извещатели, проводить регулярную дезинсекцию помещений.

Помните, что регулярные ложные срабатывания пожарной сигнализации снижают бдительность работников и студентов ФГБОУ ВО «УралГУФК», в связи с чем срабатывание вследствие реального пожара может быть ошибочно воспринято как ложная тревога. Последствия такого исхода могут быть катастрофическими!

Проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО «УралГУФК»



С.А. Михайлов